


<div><div></div><div><div>江苏索普工程科技有限公司</div><div>Jiangsu SOPo Engineering Technology CO. LTD.</div></div></div>					2024 镇江 ZHENJIANG		江苏索普化工股份有限公司动力厂 醋酸&甲醇消防泵房增加手动报警系统项目		
设计人 DESIGNED			电气材料表			主项名称 UNIT			
校核人 CHECKED						设计阶段 PHASE		施工图	
审核人 REVIEW						图号 DWG NO.		202501-135-D01/0	
审定人 APPROVE						版本 REV.		0	
专业负责人 DISCIPLINE									
项目负责人 MANAGER				专业 SPECI.	电气	比例 SCALE	1: 100	第 1 张 SHEET	共 1 张 TOT.
序号	名 称	规 格	型号或标准号	单 位	数 量	备 注			
1	点型感烟火灾探测器		JTY-GD-G3	个	2				
2	点型感温火灾探测器		JTY-ZOM-GST9612	个	2				
3	手动报警按钮		J-SAM-GST9121	个	4				
4	声光报警器		HX-100B/T	个	6				
5	信号总线S		ZBN-RVS-2x2.5	米	140				
6	电源线D		ZBN-BV-2x2.5	米	80				
7	保护管		DN20	米	200				
8									
9	手动报警按钮		J-SAM-GST9121	个	1				
10	声光报警器		HX-100B/T	个	5				
11	信号总线S		ZBN-RVS-2x2.5	米	50				
12	电源线D		ZBN-BV-2x2.5	米	50				
13	保护管		DN20	米	50				
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
本材料表只统计了本建筑内的材料，建筑以外的材料请按实									